



Térreo
1:75

Classificação e Carga de Incêndio - Lei nº 14376/2013					
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Risco	Carga Incêndio
F	Cinema	F.6	Sala de cinema e eventos	MEDIO	600 Mj/m²

LEGENDA

	Placa indicativa de saída
	Placa indicativa de saída com backlight
	Luminária de emergência - bloco não direcionado
	Luminária de emergência - bloco direcionado
	Placa indicativa de escadas
	Extintor de incêndio ABC 4kg
	Corrimãos e guarda corpos
	Barras antipânico
	Detector de fumaça pontual
	Aciador manual de alarme de incêndio com avisador sonoro
	Central do alarme de incêndio

Notas da folha

Número	Nota
1.	3 níveis de depósito atrás do palco, acessados por escadarias de madeira

Rev. B 04/08/2015 Aumento o número de extintores, placas e luzes de emergência.

FLESCH projetos integrados

Cine Embaixador

Localização: Rua Borges de Medeiros, 951 Gramado - RS

Plantas do Térreo Data: Junho/2015

Eng Vívius Fleisch - CREA RS180710

Cine Embaixador

PPCI-2